萬能學校財團法人萬能科技大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	歐嗨優早午餐製冰機	<1	<5	105/09/12	符合規定
2	萬大花園餐廳飲水機	<1	<5	105/09/12	符合規定
3	萬大花園餐廳製冰機	<1	<5	105/09/12	符合規定
4	仁愛樓 5F	<1	<5	105/09/12	符合規定
5	仁愛樓 4F	<1	<5	105/09/12	符合規定
6	仁愛樓 2F	<1	<5	105/09/12	符合規定
7	仁愛樓 1F 中間	<1	<5	105/09/12	符合規定
8	新世紀資訊大樓(S 棟)5F	<1	<5	105/09/12	符合規定
9	中山樓(I 棟)7F	<1	<5	105/09/12	符合規定
10	中山樓(I 棟)6F	<1	<5	105/09/12	符合規定
11	金盃美而美製冰機	<1	<5	105/09/12	符合規定
12	圖書資訊中心(MB 棟)4F	<1	<5	105/09/12	符合規定
13	圖書資訊中心(MB 棟)3F	<1	<5	105/09/12	符合規定
14	環工館(B 棟)1F	<1	<5	105/09/12	符合規定
15	萬芳樓 6F(V 棟)	<1	<5	105/09/12	符合規定
16	萬芳樓 5F(V 棟)	<1	<5	105/09/12	符合規定
17	萬芳樓 4F(V 棟)	<1	<5	105/09/12	符合規定
18	萬芳樓 2F(V 棟)	<1	<5	105/09/12	符合規定
19	萬能學苑(RHD 棟)A 棟 4F	<1	<5	105/09/12	符合規定
20	萬能學苑(RHD 棟)A 棟 1F	<1	<5	105/09/12	符合規定
21	萬能學苑(RHD 棟)C 棟 2F	<1	<5	105/09/12	符合規定
22	萬能學苑(RHD 棟)C 棟 1F	<1	<5	105/09/12	符合規定
23	萬能學苑(RHD 棟)D 棟 1F	<1	<5	105/09/12	符合規定
24	仁愛樓 4F 女宿	<1	<5	105/09/12	符合規定
	以下空白				

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路195-1號

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

總菌落數：100CFU/mL(註 2.)

實驗室
主任郭淑清

註 2.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

註 3.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10^2。

萬能學校財團法人萬能科技大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	萬能學苑 B 棟 2F	<1	<5	105/09/30	符合規定
2	萬能學苑 D 棟 2F	<1	<5	105/09/30	符合規定
3	仁愛樓 3F	<1	<5	105/09/30	符合規定
4	招生中心 1F	<1	<5	105/09/30	符合規定
5	仁愛樓 2F(女宿)	<1	<5	105/09/30	符合規定
6	仁愛樓 3F(女宿)	<1	<5	105/09/30	符合規定
	以下空白				

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

總菌落數：100CFU/mL(註 2.)

台灣檢驗科技股份有限公司 環安衛事業群 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路135-1號

實驗室 主任郭淑清

註 2.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

註 3.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10^2。