

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	202-02-04-0006
公告場所名稱	萬能學校財團法人萬能科技大學
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO ₂)；2.甲醛(HCHO)；3.細菌(Bacteria)；4.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)
室內空氣污染物採樣點	採樣點1 (B1F)： CO ₂ ：477 ppm 細菌：723 CFU/m ³
	採樣點2 (1F)： CO ₂ ：531 ppm 甲醛：ND<0.02 ppm PM ₁₀ ：<4 μg/m ³ 細菌：223 CFU/m ³
	採樣點3 (2F)： CO ₂ ：531 ppm
	採樣點4 (3F)： CO ₂ ：490 ppm
	採樣點5 (4F)： CO ₂ ：535 ppm
	採樣點6 (5F)： CO ₂ ：490 ppm
	採樣點7 (2F閱覽室)： CO ₂ ：485 ppm
定期檢測日期	中華民國 107年 07月 06日
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗測定結果



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

空氣樣品檢驗報告

委託單位：萬能學校財團法人萬能科技大學
 樣品基質：空氣
 樣品編號：PA7018201-08
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：桃園市中壢區萬能路1號

專案編號：*
 採樣時間：107年07月05日10時41分
 至：107年07月05日11時14分
 收樣時間：107年07月06日18時35分
 報告日期：107年07月23日
 報告編號：PA/2018/70182
 聯絡人：鍾鴻文

章)

是否經認可	樣品編號及位置	採樣開始時間	採樣結束時間	二氧化碳(巡查檢驗)檢驗值(單位) NIEA A448.11C	備註
*	PA7018201 (巡檢點 1)	10:41	10:43	477 (ppm)	
*	PA7018202 (巡檢點 2)	10:45	10:47	531 (ppm)	
*	PA7018203 (巡檢點 3)	10:49	10:51	490 (ppm)	
*	PA7018204 (巡檢點 4)	10:54	10:56	518 (ppm)	
*	PA7018205 (巡檢點 5)	10:58	11:00	535 (ppm)	
*	PA7018206 (巡檢點 6)	11:04	11:06	490 (ppm)	
*	PA7018207 (巡檢點 7)	11:08	11:10	485 (ppm)	



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PA7018301 - 18401 - 18501 - 18701-02

編號	序號	檢驗項目	檢驗方法	樣品編號	採樣時間	標準值(μg/m ³)	單位	1F新書展區(巡檢點5)	B1F閱覽室
*	1	二氧化碳	NIEA A448.11C	PA7018301	1070706 09:30-10:30	3000	ppm	471	-	-	-	-	-
*	2	甲醛	NIEA A705.12C	PA7018301	1070706 12:45-13:45	0.08	ppm	ND<0.02	-	-	-	-	-
*	3	懸浮微粒(PM ₁₀)	NIEA A206.10C	PA7018301	1070706 14:00-1070706 16:00	75	μg/m ³	<4(2)	-	-	-	-	-
*	4	細菌	NIEA E301.15C	PA7018301	1070706 15:07-15:10	1500	CFU/m ³	223	-	-	-	-	-
*	5	細菌	NIEA E301.15C	PA7018302	1070706 15:14-15:17	1500	CFU/m ³	-	723	-	-	-	-
		以下空白											

1.標準值為環保署公告之室內空氣品質標準。
 2.CO₂(NIEA A448.11C) LEL < 9.22 ppm, CO(NIEA A421.13C) LEL < 0.08 ppm, O₃(NIEA A430.12C) LEL < 0.00146 ppm, PM₁₀(NIEA A206.10C) LEL < 4 μg/m³.

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環安衛事業群
 負責人：張若峰
 檢驗室主管：郭啟清

(第2頁, 共2頁)

此報告係本公司依照標準所印之通用報告格式所生成，此報告可在本公司網頁 <http://www.sgs.com.tw> 查詢。凡電子文件之格式或內容與本公司網頁所印之通用報告格式不符者，請向本公司索取說明書。本公司對於客戶之隱私資料，除法律規定外，絕不洩露。本公司對於客戶之隱私資料，除法律規定外，絕不洩露。本公司對於客戶之隱私資料，除法律規定外，絕不洩露。

SGS Taiwan Ltd. | 100, No. 101, Sec. 1, Zhongxing Rd., Taipei 100, Taiwan | 電話：(02) 2700-8888 | 傳真：(02) 2700-8889 | www.sgs.com.tw