

# 圖書館室內空氣品質巡檢

檢測日期：112年9月20日



地點：MA 圖書館 1F  
CO<sub>2</sub>：549 ppm



地點：MA 圖書館 2F  
CO<sub>2</sub>：545 ppm



地點：MA 圖書館:3F  
CO<sub>2</sub>：554 ppm



地點：MA 圖書館:4F  
CO<sub>2</sub>：546 ppm



地點：MA 圖書館:5F  
CO<sub>2</sub>：534 ppm



地點：MB 閱覽室:2F  
CO<sub>2</sub>：551 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 77597 AZ

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm