

圖書館室內空氣品質巡檢

檢測日期：113 年 1 月 18 日



地點：MA 圖書館 1F
CO₂：561 ppm



地點：MA 圖書館 2F
CO₂：565ppm



地點：MA 圖書館:3F
CO₂：571 ppm



地點：MA 圖書館:4F
CO₂：571 ppm



地點：MA 圖書館:5F
CO₂：581 ppm



地點：MB 閱覽室:2F
CO₂：558 ppm



地點：MA 圖書館 B1F
CO₂：569 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 77597 AZ

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm