

圖書館室內空氣品質巡檢 3 月

檢測日期：113 年 3 月 29 日



地點：MA 圖書館 1F
CO₂：545 ppm



地點：MA 圖書館 2F
CO₂：544 ppm



地點：MA 圖書館:3F
CO₂：555 ppm



地點：MA 圖書館:4F
CO₂：541ppm



地點：MA 圖書館:5F
CO₂：570 ppm



地點：MB 閱覽室:2F
CO₂：549 ppm



地點：MA 圖書館:B1
CO₂：544 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計
77597 AZ

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署
建議值不得超過 1000ppm