

# 圖書館室內空氣品質巡檢 4 月

檢測日期：113 年 4 月 30 日



地點：MA 圖書館 1F  
CO<sub>2</sub>：550 ppm



地點：MA 圖書館 2F  
CO<sub>2</sub>：543 ppm



地點：MA 圖書館:3F  
CO<sub>2</sub>：543 ppm



地點：MA 圖書館:4F  
CO<sub>2</sub>：542 ppm



地點：MA 圖書館:5F  
CO<sub>2</sub>：544 ppm



地點：MB 閱覽室:2F  
CO<sub>2</sub>：547 ppm



地點：MA 圖書館:B1

CO<sub>2</sub>：543 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 **77597 AZ**

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm