

圖書館室內空氣品質巡檢 5 月

檢測日期：113 年 5 月 28 日



地點：MA 圖書館 1F
CO₂：563 ppm



地點：MA 圖書館 2F
CO₂：543 ppm



地點：MA 圖書館:3F
CO₂：545 ppm



地點：MA 圖書館:4F
CO₂：558 ppm



地點：MA 圖書館:5F
CO₂：543 ppm



地點：MB 閱覽室:2F
CO₂：548 ppm



地點：MA 圖書館:B1

CO₂ : 547 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 **77597 AZ**

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm