

圖書館室內空氣品質巡檢

檢測日期：113 年 7 月 26 日



地點：MA 圖書館 1F
CO₂：543 ppm



地點：MA 圖書館 2F
CO₂：533 ppm



地點：MA 圖書館:3F
CO₂：562 ppm



地點：MA 圖書館:4F
CO₂：625 ppm



地點：MA 圖書館:5F
CO₂：572 ppm

註：

- 1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 77597 AZ
- 2.「室內二氧化碳濃度」標準，環境部建議值不得超過 1000ppm
- 3.暑假不開放進入 MA 圖書館 B1F 及 MB 閱覽室 2F