室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	20202040006
公告場所名稱	萬能學校財團法人萬能科技大學
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO_2) 2.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM_{10}) 3.甲醛(HCHO) 4.細菌(Bacteria)
室內空氣污染物採樣點	採樣點01：1F新書展示區前(巡檢點1) 採樣點02：1F中文期刊區(巡檢點2)
定期檢測日期	中華民國115年06月01日 至06月02日
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗測定結果

採樣點01	CO_2= 566 ppm HCHO= <0.02(0.009) ppm PM_{10}= 9 μg/m^3 細菌 = 71 CFU/m^3	(合格)
採樣點02	細菌 = 113 CFU/m^3	(合格)

詳情優惠內容及專用申請書，歡迎來電洽詢：SGS.COM.TW
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS TAIWAN Ltd. / 環境安全衛生事業群 Environment, Health and Safety
地址：248新北市新北產業園區五工路136-1號/ 電話：+886 2 2299 3279 #2107 (台北) +886 7 3012121 #3036 (高雄)